

第14回 観音寺市民会館等建設検討委員会会議録【要約】		日 時	平成25年3月14日（木）19:00~20:30
出席者		場 所	観音寺市民会館第3会議室
議題	委員10名（欠席5名）、事務局7名、(株)日建設計大阪オフィス4名		
	1 第13回検討委員会 会議録の確認について		
	2 新市民会館建設基本設計について		
	3 市民会館管理運営検討委員会の委員推薦について		
4 その他			
1 開会 開会あいさつ			
2 委員長あいさつ 委員長あいさつ			
2 市長あいさつ 市長あいさつ			
3 議題			
(1) 第13回検討委員会 会議録の確認について			
会議録【要約】の発言の趣旨等を確認してもらい、委員の承認を得た。			
(2) 新市民会館建設基本設計について			
基本設計【概要版】を説明した。			
①トイレの数について			
ア) 【市長意見】			
市民より、大規模催事のとき女子トイレは長蛇の列ができるので、トイレの個数を増やしてほしい要望がある。			
【設計者回答】			
トイレの個数はどこも問題になっている。現在、空調衛生学会の指標を参考にトイレの個数を設定しているが、実例を踏まえて、トイレの個数が適切かどうか検討し、計画していく。			
②車いす使用者用等（かがわ思いやり）駐車場について			
ア) 【委員質問】			
ふれあい広場まで障がい者用車両などが乗り入れできないか？			
【設計者回答】			
一番広い柱の間隔が約2.5mあるので、車幅がそれ以内の車両なら乗り入れは可能である。			
イ) 【委員質問】			
屋根つきの駐車場は1台のみなのか？			
【設計者回答】			
そつである。ホールまで庇を設置しており、車両の後部から乗降する場合は、雨に濡れずに来館することができる。			
【委員意見】			
一人で運転して、車両の横から乗降し、車いすに乗り換える人は濡れてしまうので、対応してほしい。			
【設計者回答】			
市と協議する。			
ウ) 【委員質問】			
公共駐車場側には屋根を整備しないのか？			
【設計者回答】			
計画前面道路（市道）を渡るため、屋根を整備することは難しい。			
エ) 【委員質問】			
計画前面道路のカーブにできるデッドスペースを有効利用して、駐車場として整備できないか？			
【設計者回答】			
図面には車道と歩道などに線を引いているが、分かりやすいように線を引いているだけで、実際にレベル差などは無く、また、デッドスペースに植樹などをする予定も無い。駐車線を引いて利用用途を限定しないで、自由な用途に利用できるようにし、必要なとき、運用で臨時駐車場として利用すればよい。			

③映写室について

ア) 【市長意見】

市民より、小ホールで映画を鑑賞できるようにしてほしい要望がある。

【設計者回答】

ビデオプロジェクターを運営側が整備するか、持ち込みでの対応となるかは今後の協議になるが、映画を鑑賞できるように、音響やスクリーンなどはあらかじめ整備する。

④屋外トイレについて

ア) 【委員意見】

どこかの隅に、屋外公衆トイレを設置してほしい。

【設計者回答】

市と協議する。

(3) 市民会館管理運営検討委員会の委員推薦について

来年度設置予定の観音寺市民会館管理運営検討委員会の委員として、本委員会より2名の推薦をいただいた。

(4) その他

本委員会は、今回の議題にてすべて終了となり、平成25年3月31日にて解散となる。

4 閉会

副委員長あいさつ